

FICHE N° FFG6608

Libellé :

Poste de détente avec un débit de 161 à 400m³/h (pour armoire)

Description :

Cette prestation comprend :

- la fourniture et la mise en place d'un poste de détente pour un débit de 161 à 400m³/h pour assurer la détente du gaz depuis la pression du réseau vers la pression de livraison souhaitée par l'utilisateur du réseau de distribution
- la mise en place d'un compteur intégré au poste de détente

Travaux préparatoires à réaliser par le client :

- prévoir l'armoire gaz suivant la norme NBN D51-001 et dont les dimensions minimum sont de 2,3 m x 0,9 m x 1,9 m.

Comment introduire sa demande ?

Demande à introduire par écrit :

- directement via le site www.sibelga.be > Raccordements et compteurs
- par courrier au moyen d'un formulaire :
 - à télécharger sur le site www.sibelga.be ou
 - à demander au service clientèle (02/549.41.00) → **offre écrite**

Etapes :

