

**Omschrijving :****Totale onderbreking van een HS-cabine (buiten de diensturen)**

---

**Beschrijving :**

Bij een totale onderbreking wordt de cabine volledig buiten spanning gebracht, inclusief de netkabels. Deze worden buiten spanning gebracht vanaf de naburige cabines. Een totale onderbreking is noodzakelijk voor onderhoud of vervanging van de luscellen. De interventie van Sibelga beperkt zich tot de schakelingen op de schakelaars van de cellen met de vertrek- en aankomstpunten. De aanvrager is verantwoordelijk voor de schakeling op de hoofdbeveiliging (behalve wanneer die ontoegankelijk is door een hangslot of een ander systeem dat aan Sibelga toebehoort). Hij dient ter plaatse bevoegd personeel te voorzien om die schakeling uit te voeren.

Deze prestatie omvat:

- de totale onderbreking van een HS-cabine buiten de diensturen, namelijk vóór 7.30 uur of na 15.45 uur
  - het ter beschikking stellen van Sibelga-personeel gedurende 4u voor de uitvoering van de schakeling voor het buiten spanning zetten en het opnieuw onder spanning zetten van de HS-klantcabine.
- 

**Vorbereidende werken door de klant uit te voeren:**

- geen
- 

**Hoe dient u een aanvraag in?**

U dient uw aanvraag schriftelijk in :

- rechtstreeks via de website [www.sibelga.be](http://www.sibelga.be) > Aansluitingen en meters
  - per post door middel van een formulier :
    - te downloaden via de website [www.sibelga.be](http://www.sibelga.be) of
    - aan te vragen bij de klantendienst (02/549.41.00) → **schriftelijke offerte**
- 

**Stappen:****Deze werken worden vaak gecombineerd met:**

Werkuren in regie:

FFE0217 (130€/u)

---